



注1) 取付孔は設けておりません。
 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
 注2) スナップスイッチSS1, SS2の切替えを行う時は2個共同比としてください。
 スナップスイッチSS1, SS2 (端子1-3, 11-15, 21-25, E8)は、
 電極切替用 (AC/DC共通28V0, 4VA以下) としてご使用ください。

61F-G4N 受水槽の切替例

変更履歴	特記事項	品番	SCGNTA05-A	検図	設計	製図	名称	数量
▲		キャビネット	CRHZ403012SC (屋外露出壁掛)					
▲		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ
▲		ボデー	t1.6 (スチール)					
▲		ハンドル	防水スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社	欠
▲		色/仕上げ	ナイガイクリウム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Emerging Inc.	