







注1）取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる場合がありますので御了承願います。

変更履歴	特記事項								
		品番	SPNCABAN22		検図	設計	製図	名称	数量
		キャビネット	CMEZ505016SC （屋内露出壁掛）						
		ドア	t1．6（スチール）	作成日		縮尺 A3基準		整理番号	ページ
		ボデー	t1．6（スチール）			1:10			
		ハンドル	スイングハンドル小（キー200）					内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番
		色／仕上げ	ナイガイクリーム色（2．5Y9／1近似色）						欠





■操作表示部



■動作説明

●切替スイッチ

試験：強制 入　No.1：No.1ポンプ単独運転
切 ：強制 切　自交：No.1ポンプ，No.2ポンプの交互運転
自動：自動運転　No.2：No.2ポンプ単独運転

●動作（空転防止を兼ねた給水自動運転）

・水槽の水面がE２以下になるとポンプは始動し、E１に達するとポンプは停止します。
・給水源の水面がE２’以下になるとポンプが強制的に停止し、空転を防止し給水源の減水警報を出します。

●動作（異常減水警報を兼ねた給水自動運転）

・水槽の水面がE２以下になるとポンプは始動し、E１に達するとポンプは停止します。
・何らかの事故で、水槽の水面がE４以下になるとポンプは強制的に停止し、水槽の減水警報を出します。

●ご注意

停電復旧時、水面がE１’（E４）に達していない場合、空転防止がかかります。

変更履歴	特記事項	品番 SPNCABAN22	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号					
			作成日			整理番号	ページ
						内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 / 欠